



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)

ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ  
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

Юр. адрес: ул. Рождественка, д.5/7, Москва, 107031  
Почт. адрес отделов по Тверской области: Дачная ул., д.73, Тверь, 170021  
Телефон: (4822) 52-25-59, Факс: (4822) 70-65-41  
E-mail: [tvnz@cntr.gosnadzor.ru](mailto:tvnz@cntr.gosnadzor.ru), <http://www.cntr.gosnadzor.ru>

Тверская область, г. Кимры  
(место составления акта)

22 сентября 2017 года

(дата составления акта)

11 часов 00 минут

(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

**юридического лица Государственного бюджетного учреждения «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Родничек» г. Кимры, ИНН 6910008796**

сокращенное название организации, ИНН

**№ 7.1 - 0547пл – А/0379 – 2017**

По адресу/адресам: 171505, Тверская область, г. Кимры, ул. Красноармейская, д. 27.  
(место проведения проверки)

на основании: распоряжения заместителя руководителя Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Тюменцева Е.М. от 03.08.2017 года № Т-547-пр «О проведении плановой выездной проверки юридического лица»  
(вид документа с указанием реквизитов (дата, номер), фамилии, имени, отчества (в случае если имеется), должности руководителя, заместителя руководителя органа, государственного контроля (надзора), издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая выездная проверка в отношении: Государственного бюджетного учреждения «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Родничок» г. Кимры, (ГБУ «Центр для несовершеннолетних» г. Кимры), ИНН 6910008796, ОГРН 1026901661600, зарегистрировано по адресу, юридический адрес: 171505, Тверская область, г. Кимры, ул. Красноармейская, д. 27, тел. 8(48236) 4-20-25.

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2017 г. с \_\_ час. \_\_ мин. до \_\_ час. \_\_ мин. Продолжительность \_\_\_\_\_

Заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам

Общая продолжительность проверки: 5 дня/32 часов  
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Центральным управлением Ростехнадзора  
(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения (приказа) о проведении проверки ознакомлен(а):  
директор ГБУ «Центр для несовершеннолетних» г. Кимры Хатина В.Н.  
(заполняется при проведении выездной проверки)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(№ документа, дата согласования, должность, И.О.Фамилия, наименование органа прокуратуры (только для внеплановых проверок, требующих согласование с органами прокуратуры))

*Зампр - 18.09.2017  
11ч 00 мин*



**Лицо(а), проводившие проверку:**

- Густман Владимир Всеволодович – главный государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по Тверской области Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор).

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименовании органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

**При проведении проверки присутствовали:**

- Хитина Валентина Николаевна – директор ГБУ «Центр для несовершеннолетних» г. Кимры  
(должность, наименование организации)

**В ходе проведения проверки установлено:**

На основании Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» ГБУ «Центр для несовершеннолетних» г. Кимры относится к организациям, которые должны провести обязательное энергетическое обследование.

ГБУ «Центр для несовершеннолетних» г. Кимры провело обязательное энергетическое обследование в декабре 2012 года. Организация, проводившая обязательное энергетическое обследование ОАО «Энергосервисная компания Тюменьэнерго» зарегистрированная в НП «Союз энергоаудиторов и энерго-сервисных компаний», паспорт рег. №ЭП-095-025/373.

Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2013-2016 годы ГБУ «Центр для несовершеннолетних» г. Кимры утверждена от 09.01.2013.

Обслуживанием н/вольтных электроустановок ГБУ «Центр для несовершеннолетних» г. Кимры занимается Тверское городское отделение ТРО ВДПО, договора от 01.09.2017 №98/17.

**В ходе проведения проверки**

Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов:

| № п/п | Характер нарушения, изложенный в соответствии с формулировкой закона, нормативного правового акта, нормативного технического документа       | Наименование нормативно документа и номер его пункта (статьи), требования которых нарушены (не соблюдены)  | Лица, допустившие нарушения  |
|-------|--|--|--|
| 1     | Для непосредственного выполнения обязанностей эксплуатации электроустановок не назначен заместитель ответственного лица за электрохозяйство. | п.п. 1.2.3., 1.2.7. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 №6, зарегистрировано в Минюсте РФ 22.01.2003 №4145. | Юридическое лицо: ГБУ «Центр для несовершеннолетних» г. Кимры.<br>Должностное лицо: директор ГБУ «Центр для несовершеннолетних» г. Кимры Хитина В.Н. |
| 2     | Не представлено положение, договор или инструкция регламентирующее взаимоотношение персонала различных уровней оперативного управления.      | п.1.5.15. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 №6, зарегистрировано в Минюсте РФ 22.01.2003, №4145.           | Юридическое лицо: ГБУ «Центр для несовершеннолетних» г. Кимры.<br>Должностное лицо: директор ГБУ «Центр для несовершеннолетних» г. Кимры Хитина В.Н. |
| 3     | Не проведен инструктаж и проверка знаний неэлектротехническому персоналу с оформлением результатов в журнале установленной формы.            | п.1.4.4. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 №6, зарегистрировано в Минюсте РФ 22.01.2003,                   | Юридическое лицо: ГБУ «Центр для несовершеннолетних» г. Кимры.<br>Должностное лицо: директор ГБУ «Центр для несовершеннолетних» г.                   |



|    |  |  |  |
|----|--|--|--|
|    |  | №4145.   | Кимры Хатина В.Н.  |
| 4  | Не представлен распорядительный документ «О порядке хранения и выдачи ключей от электроустановок».                           | п.3.13. Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок утверждены приказом Минтруда России от 24.07.2013 № 328н, зарегистрировано в Минюсте России 12.12.2013 № 30593.         | Юридическое лицо: ГБУ «Центр для несовершеннолетних» г. Кимры.<br>Должностное лицо: директор ГБУ «Центр для несовершеннолетних» г. Кимры Хатина В.Н. |
| 5  | Не вывешена основная однолинейная схема при нормальном режиме работы электроустановок в электрощитовой учреждении.           | п.1.8.6. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 №6, зарегистрировано в Минюсте РФ 22.01.2003, №4145.            | Юридическое лицо: ГБУ «Центр для несовершеннолетних» г. Кимры.<br>Должностное лицо: директор ГБУ «Центр для несовершеннолетних» г. Кимры Хатина В.Н. |
| 6  | На двери электрощитовой прачечной отсутствуют предупреждающие плакаты установленного образца.                                | п.п.1.2.2., 2.2.20. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 №6, зарегистрировано в Минюсте РФ 22.01.2003, №4145. | Юридическое лицо: ГБУ «Центр для несовершеннолетних» г. Кимры.<br>Должностное лицо: директор ГБУ «Центр для несовершеннолетних» г. Кимры Хатина В.Н. |
| 7  | Не вывешена основная однолинейная схема при нормальном режиме работы электроустановок в электрощитовой прачечной учреждения. | п.1.8.6. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 №6, зарегистрировано в Минюсте РФ 22.01.2003, №4145.            | Юридическое лицо: ГБУ «Центр для несовершеннолетних» г. Кимры.<br>Должностное лицо: директор ГБУ «Центр для несовершеннолетних» г. Кимры Хатина В.Н. |
| 8  | В представленных однолинейных схемах ЩО-2, ЩО-3, ЩО-4, ЩО-5 электрических соединений отсутствует отметки на них о проверке.  | п.1.8.5. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 №6, зарегистрировано в Минюсте РФ 22.01.2003, №4145.            | Юридическое лицо: ГБУ «Центр для несовершеннолетних» г. Кимры.<br>Должностное лицо: директор ГБУ «Центр для несовершеннолетних» г. Кимры Хатина В.Н. |
| 9  | Не вывешена основная однолинейная схема при нормальном режиме работы электроустановок в ВРУ пищеблока учреждения.            | п.1.8.6. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 №6, зарегистрировано в Минюсте РФ 22.01.2003, №4145.            | Юридическое лицо: ГБУ «Центр для несовершеннолетних» г. Кимры.<br>Должностное лицо: директор ГБУ «Центр для несовершеннолетних» г. Кимры Хатина В.Н. |
| 10 | Не представлен паспорт заземляющего устройства.  | п.2.7.15. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 №6, зарегистрировано в Минюсте РФ 22.01.2003 №4145.            | Юридическое лицо: ГБУ «Центр для несовершеннолетних» г. Кимры.<br>Должностное лицо: директор ГБУ «Центр для несовершеннолетних» г. Кимры Хатина В.Н. |
| 11 | Квартира мальчиков. Помещение для игр.   | п.1.7.2. Правил технической эксплуатации электроустановок по-  | Юридическое лицо: ГБУ «Центр для несовершен-   |



|    |  |   |  |
|----|--|---|--|
|    | Установлена штепсельная розетка без защитного устройства, автоматически закрывающие гнезда.  | требителей, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003г. №6, (зарегистрировано в Минюсте РФ 22.01.2003г., №4145), п.7.1.49. Правил устройств электроустановок, утвержденные приказом Минэнерго России от 08.07.2002 №204.   | нолетних» г. Кимры.<br>Должностное лицо: директор ГБУ «Центр для несовершеннолетних» г. Кимры Хатина В.Н.  |
| 12 | Квартира девочек. Помещение для игр.<br>Установлена штепсельная розетка без защитного устройства, автоматически закрывающие гнезда.          | п.1.7.2. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003г. №6, (зарегистрировано в Минюсте РФ 22.01.2003г., №4145), п.7.1.49. Правил устройств электроустановок, утвержденные приказом Минэнерго России от 08.07.2002 №204. | Юридическое лицо: ГБУ «Центр для несовершеннолетних» г. Кимры.<br>Должностное лицо: директор ГБУ «Центр для несовершеннолетних» г. Кимры Хатина В.Н. |
| 13 | Подключение однофазного потребителя, в ЩО, электроводонагревателя, квартира мальчиков, выполнено с нарушением, объединены N и PE проводники. | п.1.7.2. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003г. №6, (зарегистрировано в Минюсте РФ 22.01.2003г., №4145), п.7.1.21. Правил устройств электроустановок, утвержденные приказом Минэнерго России от 08.07.2002 №204. | Юридическое лицо: ГБУ «Центр для несовершеннолетних» г. Кимры.<br>Должностное лицо: директор ГБУ «Центр для несовершеннолетних» г. Кимры Хатина В.Н. |
| 14 | Квартира мальчиков.<br>В душевом помещении, установлен электроводонагревателей без устройства защитного отключения (УЗО).                    | п.1.7.2. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003г. №6, (зарегистрировано в Минюсте РФ 22.01.2003г., №4145), п.7.1.82. Правил устройств электроустановок, утвержденные приказом Минэнерго России от 08.07.2002 №204. | Юридическое лицо: ГБУ «Центр для несовершеннолетних» г. Кимры.<br>Должностное лицо: директор ГБУ «Центр для несовершеннолетних» г. Кимры Хатина В.Н. |
| 15 | Квартира мальчиков.<br>В душевом помещении установлена штепсельная розетка, для подключения электроводонагревателя.                          | п.1.7.2. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003г. №6, (зарегистрировано в Минюсте РФ 22.01.2003г., №4145), п.7.1.48. Правил устройств электроустановок, утвержденные приказом Минэнерго России от 08.07.2002 №204. | Юридическое лицо: ГБУ «Центр для несовершеннолетних» г. Кимры.<br>Должностное лицо: директор ГБУ «Центр для несовершеннолетних» г. Кимры Хатина В.Н. |





|    |   |   |  |
|----|---|---|--|
| 16 | Подключение однофазного потребителя, в ЩО, электропроводонагревателя, квартира девочек, выполнено с нарушением, объединены N и PE проводники. | п.1.7.2. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003г. №6, (зарегистрировано в Минюсте РФ 22.01.2003г., №4145), п.7.1.21. Правил устройств электроустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 08.07.2002 №204. | Юридическое лицо: ГБУ «Центр для несовершеннолетних» г. Кимры.<br>Должностное лицо: директор ГБУ «Центр для несовершеннолетних» г. Кимры Хатина В.Н. |
| 17 | Квартира девочек. В душевом помещении, установлен электропроводонагревателей без устройства защитного отключения (УЗО).                       | п.1.7.2. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003г. №6, (зарегистрировано в Минюсте РФ 22.01.2003г., №4145), п.7.1.82. Правил устройств электроустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 08.07.2002 №204. | Юридическое лицо: ГБУ «Центр для несовершеннолетних» г. Кимры.<br>Должностное лицо: директор ГБУ «Центр для несовершеннолетних» г. Кимры Хатина В.Н. |
| 18 | Квартира девочек. В душевом помещении установлена штепсельная розетка, для подключения электропроводонагревателя.                             | п.1.7.2. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003г. №6, (зарегистрировано в Минюсте РФ 22.01.2003г., №4145), п.7.1.48. Правил устройств электроустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 08.07.2002 №204. | Юридическое лицо: ГБУ «Центр для несовершеннолетних» г. Кимры.<br>Должностное лицо: директор ГБУ «Центр для несовершеннолетних» г. Кимры Хатина В.Н. |

\*выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности обязательным требованиям: не проверялось  
(с указанием положений (нормативных) правовых актов)

\*выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не проверялось  
(не проверялось или заполняется в случае проведения внеплановой проверки выполнения ранее выданного предписания, указание реквизитов выданного предписания):

Запись в журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена

  
(подпись проверяющего)

  
(подпись уполномоченного представителя  
юридического лица, индивидуального предпринимателя,  
его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), отсутствует

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица,  
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

## Прилагаемые документы:

1. Копия распоряжения № Т-547-пр 03.08.2017 на 8 листах;
2. Копия уведомления от 03.08.2017 №07-16/4435 на 2 листах.

## Подписи лиц, проводивших проверку:

Главный государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по Тверской области Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

В.В. Густман \_\_\_\_\_

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Хатина Валентина Николаевна, директор ГБУ «Центр для несовершеннолетних» г. Кимры

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 22 » сентября 2017г.

гаш.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)