



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

Юр. адрес: ул. Рождественка, д.5/7, Москва, 107031
Почт. адрес отделов по Тверской области: Дачная ул., д.73, Тверь, 170021
Телефон: (4822) 52-25-59, Факс: (4822) 70-65-41
E-mail: tvenz@cntr.gosnadzor.ru, <http://www.cntr.gosnadzor.ru>

ПРЕДПИСАНИЕ № 7.1 - 0547пл – П/0379 – 2017
об устранении выявленных нарушений

Тверская область, г. Кимры
(место составления акта)

22 сентября 2017 года
(дата составления акта)

Выдано Государственному бюджетному учреждению «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Родничок» г. Кимры
(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)

(ГБУ «Центр для несовершеннолетних» г. Кимры, ИНН 6910008796, ОГРН 1026901661600)
по результатам проведения плановой выездной проверки с целью устранения выявленных
(плановой/внеплановой)
нарушений, отраженных в акте проверки от 22 сентября 2017 года № 7.1-05476пл-А/0379-2017.

На основании ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»

ГБУ «Центр для несовершеннолетних» г. Кимры

(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)

предписывается устранить следующие нарушения:

Устранить нарушения требований федерального государственного энергетического надзора (в части электрических установок и сетей):

№ п/п	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения, предписывается	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Срок устранения нарушения
1	Для непосредственного выполнения обязанностей эксплуатации электроустановок не назначен заместитель ответственного лица за электрохозяйство.	п.п. 1.2.3., 1.2.7. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 №6, зарегистрировано в Минюсте РФ 22.01.2003 №4145.	25.12.2017
2	Не представлено положение, договор или инструкция регламентирующее взаимоотношение персонала различных уровней	п.1.5.15. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 №6, зарегистрировано в Минюсте РФ 22.01.2003, №4145.	25.12.2017

Итого
2

	оперативного управления.		
3	Не проведен инструктаж и проверка знаний неэлектротехническому персоналу с оформлением результатов в журнале установленной формы.	п.1.4.4. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 №6, зарегистрировано в Минюсте РФ 22.01.2003, №4145.	✓ 25.12.2017
4	Не представлен распорядительный документ «О порядке хранения и выдачи ключей от электроустановок».	п.3.13. Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок утверждены приказом Минтруда России от 24.07.2013 № 328н, зарегистрировано в Минюсте России 12.12.2013 № 30593.	✓ 25.12.2017
5	Не вывешена основная однолинейная схема при нормальном режиме работы электроустановок в электрощитовой учреждения.	п.1.8.6. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 №6, зарегистрировано в Минюсте РФ 22.01.2003, №4145.	25.12.2017
6	На двери электрощитовой прачечной отсутствует предупреждающие плакаты установленного образца.	п.п.1.2.2., 2.2.20. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 №6, зарегистрировано в Минюсте РФ 22.01.2003, №4145.	✓ 25.12.2017
7	Не вывешена основная однолинейная схема при нормальном режиме работы электроустановок в электрощитовой прачечной учреждения.	п.1.8.6. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 №6, зарегистрировано в Минюсте РФ 22.01.2003, №4145.	? 25.12.2017
8	В представленных однолинейных схемах ЩО-2, ЩО-3, ЩО-4, ЩО-5 электрических соединений отсутствует отметки на них о проверке.	п.1.8.5. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 №6, зарегистрировано в Минюсте РФ 22.01.2003, №4145.	? 25.12.2017
9	Не вывешена основная однолинейная схема при нормальном режиме работы электроустановок в ВРУ пищеблока учреждения.	п.1.8.6. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 №6, зарегистрировано в Минюсте РФ 22.01.2003, №4145.	? 25.12.2017
10	Не представлен паспорт заземляющего устройства.	п.2.7.15. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 №6, зарегистрировано в Минюсте РФ 22.01.2003 №4145.	? 25.12.2017
11	Квартира мальчиков. Помещение для игр. Установлена штепсельная розетка без защитного устройства, автоматически закрывающие гнезда.	п.1.7.2. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 №6, зарегистрировано в Минюсте РФ 22.01.2003, №4145, п.7.1.49. Правил устройств электроустановок, утвержденные приказом Минэнерго России от 08.07.2002 №204.	? 25.12.2017
12	Квартира девочек. Помещение для игр.	п.1.7.2. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных	25.12.2017

	Установлена штепсельная розетка без защитного устройства, автоматически закрывающие гнезда.	приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 №6, зарегистрировано в Минюсте РФ 22.01.2003, №4145, п.7.1.49. Правил устройств электроустановок, утвержденные приказом Минэнерго России от 08.07.2002 №204.	
13	Подключение однофазного потребителя, в ЩО, электроводонагревателя, квартира мальчиков, выполнено с нарушением, объединены N и PE проводники.	п.1.7.2. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 №6, зарегистрировано в Минюсте РФ 22.01.2003, №4145, п.7.1.21. Правил устройств электроустановок, утвержденные приказом Минэнерго России от 08.07.2002 №204.	25.12.2017
14	Квартира мальчиков. В душевом помещении, установлен электроводонагревателей без устройства защитного отключения (УЗО).	п.1.7.2. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 №6, зарегистрировано в Минюсте РФ 22.01.2003, №4145, п.7.1.82. Правил устройств электроустановок, утвержденные приказом Минэнерго России от 08.07.2002 №204.	25.12.2017
15	Квартира мальчиков. В душевом помещении установлена штепсельная розетка, для подключения электроводонагревателя.	п.1.7.2. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 №6, зарегистрировано в Минюсте РФ 22.01.2003, №4145, п.7.1.48. Правил устройств электроустановок, утвержденные приказом Минэнерго России от 08.07.2002 №204.	25.12.2017
16	Подключение однофазного потребителя, в ЩО, электроводонагревателя, квартира девочек, выполнено с нарушением, объединены N и PE проводники.	п.1.7.2. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 №6, зарегистрировано в Минюсте РФ 22.01.2003, №4145, п.7.1.21. Правил устройств электроустановок, утвержденные приказом Минэнерго России от 08.07.2002 №204.	25.12.2017
17	Квартира девочек. В душевом помещении, установлен электроводонагревателей без устройства защитного отключения (УЗО).	п.1.7.2. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 №6, зарегистрировано в Минюсте РФ 22.01.2003, №4145, п.7.1.82. Правил устройств электроустановок, утвержденные приказом Минэнерго России от 08.07.2002 №204.	25.12.2017
18	Квартира девочек. В душевом помещении установлена штепсельная розетка, для подключения электроводонагревателя.	п.1.7.2. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 №6, зарегистрировано в Минюсте РФ 22.01.2003, №4145, п.7.1.48. Правил устройств электроустановок, утвержденные приказом Минэнерго России от 08.07.2002 №204.	25.12.2017

На основании пункта 3 статьи 21 Федерального закона от 26 марта 2003г. №35-ФЗ «Об электроэнергетике», Федерального закона от 26 декабря 2008г. №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и в соответствии с пунктом 6.6. Положения о Федеральной службе по экологическому технологическому и атомному надзору, утвержденного

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 года №401, Вам предписывается устранить вышеуказанные нарушения в установленные для этого сроки и не позднее указанных сроков направить заместителю руководителя Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Дачная ул., д. 73, г. Тверь, 170021)


(наименование органа, издавшего документ о проведении проверки)

уведомление (отчет) об исполнении предписания.

Предложенные мероприятия являются обязательными. В случае несогласия с предложенными мероприятиями или сроками их выполнения Вы имеете право в течение 15-дневного срока с момента получения настоящего предписания в письменной форме представить в Центральное управление Ростехнадзора возражения в отношении выданного предписания об устранении выявленных нарушений.

За невыполнение в срок законного предписания законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность, предусмотренная ч.1. ст.19.5 КоАП РФ.


Предписание выдал
Главный государственный инспектор


(подпись)

В.В. Густман
(расшифровка подписи)

Первый экземпляр предписания для исполнения получил (а) и с его содержанием ознакомлен(а):

Директор ГБУ «Центр для
несовершеннолетних» г. Кимры
(должность руководителя организации)


(подпись)

В.Н. Хатина 22.09.2014
(расшифровка подписи, дата)

Пометка об отказе ознакомления с предписанием:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц)
проводивших проверку)